



ATEX 2014/34/AB YÖNETMELİĞİ

TEKNİK DOSYA ALINDI SERTİFİKASI

- [1]
- [2] ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği'nin 15.1 b (2) maddesine göre teknik dokümantasyon tarafımızca alınıp, muhafaza edilmiştir.
- [3] Alındı Belgesi Numarası: SCA18TDEX021
- [4] Teknik Dosya Numarası: EX2018002 / Rev.00
- [5] Teknik Dosya Tarihi: 04.12.2018
- [6] Ekipman veya Koruyucu Sistem: KAYIŞ KASNAKLI AKSİYAL VANTİLATÖR
Model: EAF-301-310-K3-SKK
- [7] Üretici Firma: ED-VAN VANTİLATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- [8] Firma Adresi : 1201/2 SK. NO: 2C TEMSİL PLAZA İŞ MERKEZİ 35170 YENİŞEHİR/İZMİR - TÜRKİYE
- [9] 30 Haziran 2016 tarihli 2014/34/AB Yönetmeliği gereğince 2336 numaralı onaylanmış kuruluş olan SCA, üretici firmadan teknik dokümanların (Teknik Dosya) alındığını bu yazıyla birlikte beyan eder.
- [10] Bu alındı bildirimini, ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği'nin 15.1 b (2) maddesi gereğince teknik dokümantasyonu içeren dosyayı onaylanmış kuruluşa iletmekle ilgili üreticinin sorumluluğunun yerine getirildiğine ilişkin bir kanıt niteliğindedir. Bu ekipmanın veya koruyucu sistemin üretimine veya tedarikine ilişkin yönetmeliğin diğer hükümleri saklıdır.
- [11] SCA, en son üretilen üründen itibaren Teknik Dosya'yı en az on yıl saklar. Üreticinin Teknik Dosya'yı saklamayı sürdürmesi konusunda bir sorun oluştuğunda SCA Teknik Dosya'yı, bu alındı belgesinin onaylandığı tarihte başlayarak, arşivlerinde 10 yıl boyunca saklayacaktır.
- [12] Bu alındı belgesi sadece bütünüyle ve değişiklik yapılmadan çoğaltılabilir.
- [13] Referans standartlar:
EN 14986:2017 , EN ISO 80079-36:2016 , EN ISO 80079-37:2016
- [14] Üreticinin beyanına göre ekipman veya koruyucu sistemin etiket tanımı :

Ex II 2G IIB T4

Onay Tarihi : 06.12.2018



N. Karabakal

ONAY

Necdet KARABAKAL
SCA Teknik Müdürü



SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. 284/1 Sok. No:1 İhsaniye Plaza D.205 Bayraklı İZMİR / TURKEY
Phone: 0090- 232 - 489 02 12 Fax: 0090 - 489 02 17
www.scaatex.com e-mail: info@scaatex.com